



PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que a empresa **POLO COMERCIAL EIRELI**, cadastrada sob o CNPJ nº 24.507.460/0001-79, **não apresentou amostras dos itens abaixo**, impossibilitando assim análise quanto as características e compatibilidades técnicas, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho:

ITEM	DESCRIÇÃO
45	LUVA GALVANIZADA ROSCA 3/4" - PARA CONDULETE
46	LUVA GALVANIZADA ROSCA 1" - PARA CONDULETE
47	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1" GALVANIZADA
57	CONDULETE MÚLTIPLO X 1" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO – COMP. 5,3XLARG.4,1 CM

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras





PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que a empresa **Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli**, cadastrada sob o CNPJ nº 22.902.202/0001-61, não apresentou amostras dos itens abaixo, impossibilitando assim análise quanto as características e compatibilidades técnicas, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho:

ITEM	DESCRIÇÃO
29	TOMADA PARA CONDULETE 2P+T 20A
35	FITA ISOLANTE 18MM X 20 METROS PROFISSIONAL PRODUTO FABRICADO COM FILME A BASE DE PVC, NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS - 3 M OU SIMILAR
37	MÓDULO INTERRUPTOR PARA CONDULETE

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras





PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que a empresa **Fagusa Elétrica Hidráulica Ltda**, cadastrada sob o CNPJ nº 37.828.525/0001-20, **não apresentou amostras dos itens abaixo**, impossibilitando assim análise quanto as características e compatibilidades técnicas, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho:

ITEM	DESCRIÇÃO
17	PLUG FÊMEA 2P+T20A - 250 V - PRIMEIRA LINHA
18	PLUG MACHO 2 P 10 A - 250 V - PRIMEIRA LINHA

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras





PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que a empresa **DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA**, cadastrada sob o CNPJ nº 45.106.997/0001-05, **não apresentou amostras dos itens abaixo**, impossibilitando assim análise quanto as características e compatibilidades técnicas, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho:

ITEM	DESCRIÇÃO
28	RELÉ FOTO -ELÉTRICO COM BASE 220V X 1000W - TENSÃO 105/305 VAC BI-VOLT TECNOVAT OU SIMILAR - PESO APROXIMADO 0,062 KG

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras





PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que a empresa **FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, cadastrada sob o CNPJ nº 22.745.664/0001-12, **não apresentou amostras dos itens abaixo**, impossibilitando assim análise quanto as características e compatibilidades técnicas, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho:

ITEM	DESCRIÇÃO
33	LAMPADA LED TIPO TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 604 MM, POTÊNCIA 9 W, COR DO FLUXO LUMINOSO 6.500 K

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras





PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que a empresa **PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI**, cadastrada sob o CNPJ nº 21.734.108/0001-88, **não apresentou amostras dos itens abaixo**, impossibilitando assim análise quanto as características e compatibilidades técnicas, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho:

ITEM	DESCRIÇÃO
20	INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA 1S COM TOMADA 20 A - SISTEMA MODULAR – PRIMEIRA LINHA
22	INTERRUPTOR SIMPLES 2S COM PLACA - SISTEMA MODULAR - PRIMEIRA LINHA
32	LAMPADA LED TIPO TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1.200 MM, POTÊNCIA 18 W, COR DO FLUXO LUMINOSO 6.500 K
53	CONDULETE B 3/4" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras





PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que a empresa **BA LUZ IND COM MAT ELETRICO EIRELI**, cadastrada sob o CNPJ nº 40.690.097/0001-26, não apresentou amostras dos itens abaixo, impossibilitando assim análise quanto as características e compatibilidades técnicas, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho:

ITEM	DESCRIÇÃO
21	INTERRUPTOR SIMPLES 1S COM PLACA - SISTEMA MODULAR - PRIMEIRA LINHA
23	TOMADA 2P+T 20A COM PLACA - SISTEMA MODULAR - PRIMEIRA LINHA
83	DISJUNTOR 1 X 40 A CURVA C 220 V 5KA.MINIDISJUNTOR MONOPOLAR MENA
85	DISJUNTOR 2 X 40 A CURVA C 220 V 5KA.MINIDISJUNTOR MONOPOLAR MENA

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras





PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que a empresa **ROGÉRIO MENDES MOREIRA**, cadastrada sob o CNPJ nº 00.767.958/0001-02, **não apresentou amostras dos itens abaixo**, impossibilitando assim análise quanto as características e compatibilidades técnicas, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho:

ITEM	DESCRIÇÃO
61	CONDULETE B 1" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO
86	DISJUNTOR 12 X 60 A CURVA C 220 V 5KA.MINIDISJUNTOR MONOPOLAR MENA

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras





PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que examinou as amostras de produtos apresentadas pela empresa **Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli**, cadastrada sob o CNPJ nº 22.902.202/0001-61, e declara que os lotes adiante identificados **não atendem satisfatoriamente as características e compatibilidades técnicas**, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho.

ITEM	DESCRIÇÃO
30	TUBO ELETRODUTO GALVANIZADO ¾" COM 3 METROS
31	TUBO ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM 3 METROS
39	CURVA PVC ROSCA ¾" X 90° PARA CONDULETE
40	CURVA PVC ROSCA 1" X 90° PARA CONDULETE
41	CURVA GALVANIZADA ROSCA ¾" - 90° PARA CONDULETE
42	CURVA GALVANIZADA ROSCA 1" - 90° PARA CONDULETE
43	LUVA PVC ROSCA ¾" PARA CONDULETE
44	LUVA PVC ROSCA 1" PARA CONDULETE
48	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA ¾" GALVANIZADA
67	QUADRO PVC EMBUTIR 04 DISJUNTORES - CLASSE A
69	CAIXA DE LUZ 2X4 PVC - REFORÇADA - TIGRE, AMANCO OU SIMILAR

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras





PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que examinou as amostras de produtos apresentadas pela empresa **BA LUZ IND COM MAT ELETRICO EIRELI**, cadastrada sob o CNPJ nº 40.690.097/0001-26, e declara que os lotes adiante identificados **não atendem satisfatoriamente as características e compatibilidades técnicas**, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho.

ITEM	DESCRIÇÃO
11	CABO FIO PP BIPOLAR 1 KV, 2X4 MM 100 M FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO DAS VEIAS À BASE DE PVC, SEM CHUMBO ANTI -CHAMA, CLASSE TÉRMICA 70OC E PARA COBERTURA EXTERNA PVC CLASSE TÉRMICA 60OC. PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 17,100 KG
12	CABO FIO PP BIPOLAR 1 KV - 2X6,0 MM 100 M FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO DAS VEIAS À BASE DE PVC, SEM CHUMBO ANTI -CHAMA, CLASSE TÉRMICA 70OC E PARA COBERTURA EXTERNA PVC CLASSE TÉRMICA 60OC. PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 23,600 KG
13	CABO FIO PP TRIPOLAR 6 MM 1 K V 100 M FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO DAS VEIAS À BASE DE PVC, SEM CHUMBO ANTI -CHAMA, CLASSE TÉRMICA 70OC E PARA COBERTURA EXTERNA PVC CLASSE TÉRMICA 60OC. PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 29,600 KG
14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CORDÃO PARALELO 2X4MMÉ FABRICADO EM FIOS DE COBRE ELETROLITICOS UNIDOS EM UM CABO SINGELO, COM A JUNÇÃO DE DOIS CABOS SINGELOS FORMANDO O CORDÃO PARALELO, COM ISOLAÇÃO (PVC) TIPO RESISTENTE À CHAMAS (BW F - B). COM RESISTÊNCIA ATÉ 750V. CERTIFICADO PELO INMETRO. PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 8,900 KG

Rua Comendador Viana, 165 - Centro | Sabará/MG - CEP: 34505-340

www.sabara.mg.gov.br | semob@sabara.mg.gov.br | 31 3672-7720





15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CORDÃO PARALELO 2X2,5MM ² É FABRICADO EM FIOS DE COBRE ELETROLITICOS UNIDOS EM UM CABO SINGELO, COM A JUNÇÃO DE DOIS CABOS SINGELOS FORMANDO O CORDÃO PARALELO, COM ISOLAÇÃO (PVC) TIPO RESISTENTE À CHAMAS (BWF - B). COM RESISTÊNCIA ATÉ 750V. CERTIFICADO PELO INMETRO PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 6,100 KG
16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CORDÃO PARALELO 2X1,5MM ² É FABRICADO EM FIOS DE COBRE ELETROLITICOS UNIDOS EM UM CABO SINGELO, COM A JUNÇÃO DE DOIS CABOS SINGELOS FORMANDO O CORDÃO PARALELO, COM ISOLAÇÃO (PVC) TIPO RESISTENTE À CHAMAS (BWF - B). COM RESISTÊNCIA ATÉ 750V. CERTIFICADO PELO INMETRO PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 4,200 KG

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras





PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que examinou as amostras de produtos apresentadas pela empresa **BA LUZ IND COM MAT ELETRICO EIRELI**, cadastrada sob o CNPJ nº 40.690.097/0001-26, e declara que os lotes adiante identificados atendem satisfatoriamente as características e compatibilidades técnicas, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho.

ITEM	DESCRIÇÃO
19	PLUG MACHO 2 P 20A - 250 V - PRIMEIRA LINHA
24	TOMADA DE SOBREPOR 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA 20 A - PRIMEIRA LINHA
25	TOMADA DE SOBREPOR COM INTERRUPTOR 1 S SIMPLES - PRIMEIRA LINHA
26	TOMADA DE SOBREPOR 20 A - 250V - PRIMEIRA LINHA
27	SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTE COM RABICHO - PRIMEIRA LINHA
73	DISJUNTOR 3X63 A 220 V 5KA TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL: 100A TENSÃO MÁXIMA DE EMPREGO NOMINAL UE: 415V~. - TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL UI: 415V - TENSÃO DE IMPULSO SUPOSTÁVEL UIMP: 4KV - DIN
74	DISJUNTOR 2 X 20 A 5 KAMINIDISJUNTORES BIPOLARES - CORRENTE: 70A - CURVA C - 220V - DIN
75	DISJUNTOR 2 X 32 A 5 KAMINIDISJUNTORES BIPOLARES - CORRENTE: 70A - CURVA C - 220V - DIN
76	DISJUNTOR 2 X 50 A 5 KAMINIDISJUNTORES BIPOLARES - CORRENTE: 70A - CURVA C - 220V - DIN
77	DISJUNTOR 2 X 70 A 5 KAMINIDISJUNTORES BIPOLARES - CORRENTE: 70A - CURVA C - 220V - DIN

Rua Comendador Viana, 165 - Centro | Sabará/MG - CEP: 34505-340

www.sabara.mg.gov.br | semob@sabara.mg.gov.br | 31 3672-7720





78	DISJUNTOR 2 X 40 A 5 KAMINIDISJUNTORES BIPOLARES - CORRENTE: 70A - CURVA C - 220V - DIN
79	DISJUNTOR 2 X 63 A 220 V 5 KACORRENTE NOMINAL - IN(A) DE 60, 80, 90 E 100 - NÚMERO DE PÓLOS: 2 -TENSÃO MÁXIMA DE ISOLAMENTO DE 380(VCA) - VIDA ÚTIL MECÂNICA DE 4.000 MANOBRAS - VIDA ÚTIL ELÉTRICA DE 6.000 MANOBRAS -FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. - DIN
80	DISJUNTOR 1 X 25 A 220 V 5 KAMINIDISJUNTOR MONOPOLAR - CORRENTE: 25A -CURVA C - DIN
81	DISJUNTOR 1 X 20 A CURVA C 220 V 5KA MINIDISJUNTOR MONOPOLAR DIN
82	DISJUNTOR 1 X 32 A CURVA C 220 V 5KA.MINIDISJUNTOR MONOPOLAR DIN
87	DISJUNTOR 1 X16 A 220 V 5KA.TENSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO É DE 380 VCA E (600 VCA DE TENSÃO DE ISOLAÇÃO)
95	CANALETA EMBUTIR FIOS 20X10MM, COM DIVISÓRIA, 2 M, COM FITA DUPLA FACE, MATERIAL PVC

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras





PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que examinou as amostras de produtos apresentadas pela empresa **ROGÉRIO MENDES MOREIRA**, cadastrada sob o CNPJ nº 00.767.958/0001-02, e declara que os lotes adiante identificados atendem satisfatoriamente as características e compatibilidades técnicas, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho.

ITEM	DESCRIÇÃO
01	CABO FLEXÍVEL 50 MM, ROLO 100 M COBRE E PVC COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO, NÃO HALOGENADO, FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, NÃO PROPAGA CHAMAS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA – TENSÃO NOMINAL 0,6/1 KV – PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 49,900 KG
03	CABO FLEXÍVEL 25 MM, ROLO 100 M COBRE E PVC COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO, NÃO HALOGENADO, FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, NÃO PROPAGA CHAMAS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA – TENSÃO NOMINAL 0,6/1 KV – PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 26.500 KG
34	PARAFUSO PARA TELHAS 5/16 X 110 MM COM KIT VEDAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES
36	TAMPA CONDULETE 1/2 E 3/4 POL. COM 1 POSTO VERTICAL PRODUZIDA EM ALUMÍNIO, POSSUI ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO
38	TAMPA CONDULETE 3/4 " 1 INTERRUPTOR - PRODUZIDA EM ALUMÍNIO, POSSUI ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO
49	CONDULETE MÚLTIPLO X 3/4" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO - COMP. 5,3XLARG.4,1 CM
50	CONDULETE LB 3/4" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO
51	CONDULETE C 3/4" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO
52	CONDULETE E 3/4" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO

Rua Comendador Viana, 165 - Centro | Sabará/MG - CEP: 34505-340

www.sabara.mg.gov.br | semob@sabara.mg.gov.br | 31 3672-7720





54	CONDULETE LL 3/4" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO
55	CONDULETE LR 3/4" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO
56	CONDULETE T 3/4" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO
58	CONDULETE LB 1" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO
59	CONDULETE C 1" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO
60	CONDULETE E 1" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO
62	CONDULETE LL 1" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO
63	CONDULETE LR 1" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO
64	CONDULETE T 1" SEM TAMPA, MATERIAL ALUMÍNIO
65	TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4"
66	TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1"
91	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADA 3/4 " - ROLO 50 M. FABRICADA DE PVC ANTICHAMAS - CLASSE A - TIGRE, AMANCO OU SIMILAR
92	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADA 1". ROLO 25 M - FABRICADA DE PVC ANTICHAMAS – CLASSE A – TIGRE, AMANCO OU SIMILAR

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras





PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que a empresa **D.P.R COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, cadastrada sob o CNPJ nº 07.106.755/0001-14, não apresentou amostras dos itens abaixo, impossibilitando assim análise quanto as características e compatibilidades técnicas, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho:

ITEM	DESCRIÇÃO
89	PADRÃO CEMIG - CORRENTE NOMINAL - IN(A) DE 60, 80, 90 E 100 - NÚMERO DE PÓLOS: 2 -TENSÃO MÁXIMA DE ISOLAMENTO DE 380(VCA) - VIDA ÚTIL MECÂNICA DE 4.000 MANOBRAS - VIDA ÚTIL ELÉTRICA DE 6.000 MANOBRAS FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. - DIN

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras





PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que examinou as amostras de produtos apresentadas pela empresa **D.P.R COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, cadastrada sob o CNPJ nº 07.106.755/0001-14, e declara que os lotes adiante identificados atendem satisfatoriamente as características e compatibilidades técnicas, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho.

ITEM	DESCRIÇÃO
90	TERMINAL DE PRESSÃO 16 MM - MATERIAL COBRE

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras





PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que a empresa **MAICON RAIMUNDO MARQUIORI**, cadastrada sob o CNPJ nº 42.739.932/0001-09, **não apresentou amostras dos itens abaixo**, impossibilitando assim análise quanto as características e compatibilidades técnicas, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho:

ITEM	DESCRIÇÃO
02	CABO FLEXÍVEL 35 MM, ROLO 100 M COBRE E PVCCOMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO, NÃO HALOGENADO, FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, NÃO PROPAGA CHAMAS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA – TENSÃO NOMINAL 0,6/1 KV – PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 36,400 KG
71	DISJUNTOR 3X100 A 220 V 5KATRIPOLAR CORRENTE NOMINAL: 100A - TENSÃO MÁXIMA DE EMPREGO NOMINAL UE: 415V~. - TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL UI: 415V~ - TENSÃO DE IMPULSO SUPORTÁVEL UIMP: 4KV. DIN
72	DISJUNTOR 3X70 A 220 V 5KATRIPOLAR CORRENTE NOMINAL: 100A - TENSÃO MÁXIMA DE EMPREGO NOMINAL UE: 415V~. - TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL UI: 415V~ - TENSÃO DE IMPULSO SUPORTÁVEL UIMP: 4KV. - DIN
88	DISJUNTOR 2 X 63 A 220 V 6 KA. PADRÃO CEMIG - CORRENTE NOMINAL - IN(A) DE 60, 80, 90 E 100 - NÚMERO DE PÓLOS: 2 - TENSÃO MÁXIMA DE ISOLAMENTO DE 380(VCA) - VIDA ÚTIL MECÂNICA DE 4.000 MANOBRAS - VIDA ÚTIL ELÉTRICA DE 6.000 MANOBRASFREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. - DIN
93	CHUVEIRO DUCHA MAXI 127 VOLTS – 4 TEMPERATURAS – POTÊNCIA 5500W, FIO DE SAÍDA DE 10MM, ACOMPANHA MANGUEIRA COM DUCHA MANUAL.

Rua Comendador Viana, 165 - Centro | Sabará/MG - CEP: 34505-340

www.sabara.mg.gov.br | semob@sabara.mg.gov.br | 31 3672-7720





94	CHUVEIRO DUCHA MAXI 220 VOLTS - 4 TEMPERATURAS – POTÊNCIA 6800W, FIO DE SAÍDA DE 10MM, ACOMPANHA MANGUEIRA COM DUCHA MANUAL.
----	--

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras





PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Obras, registra que examinou as amostras de produtos apresentadas pela empresa **MAICON RAIMUNDO MARQUIORI**, cadastrada sob o CNPJ nº 42.739.932/0001-09, e declara que os lotes adiante identificados **não atendem satisfatoriamente as características e compatibilidades técnicas**, em especial os padrões de qualidade desejada e desempenho.

ITEM	DESCRIÇÃO
04	CABO FLEXÍVEL 16,0 MM, ROLO 100 M COBRE E PVCCOMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO, NÃO HALOGENADO, FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, NÃO PROPAGA CHAMAS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA TENSÃO NOMINAL 0,6/1 KV - PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 17,500 KG
05	CABO FLEXÍVEL 10,0 MM 750 V, ROLO 100 M COBRE E PVCANTICHAMA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO, NÃO HALOGENADO, FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, NÃO PROPAGA CHAMAS, PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 12,200 KG
06	CABO FLEXÍVEL 6,0 MM 750 V ROLO 100 M COBRE E PVCANTICHAMA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO, NÃO HALOGENADO, FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, NÃO PROPAGA CHAMAS, PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 7,600 KG
07	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM 750 V ROLO 100 M COBRE E PVCANTICHAMA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO, NÃO HALOGENADO, FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, NÃO PROPAGA CHAMAS, PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 5,700 KG
08	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750 V ROLO 100 M COBRE E PVCANTICHAMA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO, NÃO HALOGENADO, FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, NÃO PROPAGA CHAMAS PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 4,200 KG

Rua Comendador Viana, 165 - Centro | Sabará/MG - CEP: 34505-340

www.sabara.mg.gov.br | semob@sabara.mg.gov.br | 31 3672-7720





09	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM 750 V ROLO 100 M COBRE E PVCANTICHAMA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO, NÃO HALOGENADO, FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL, DESLIZANTE, NÃO PROPAGA CHAMAS, PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 2,100 KG
10	CABO FIO PP BIPOLAR 1 KV, 2X2,5 MM 100 M FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOSEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAMENTO DAS VEIAS À BASE DE PVC, SEM CHUMBO ANTI -CHAMA, CLASSE TÉRMICA 700C E PARA COBERTURA EXTERNA PVC CLASSE TÉRMICA 600C. PESO APROXIMADO POR ROLO DE 100 M: 12,300 KG
68	QUADRO PVC EMBUTIR 12 DISJUNTORES - CLASSE A
70	CAIXA DE LUZ 4X4 - PVC - REFORÇADA - TIGRE, AMANCO OU SIMILAR
84	DISJUNTOR 1 X 60 A CURVA C 220 V 5KA.MINIDISJUNTOR MONOPOLAR MENA

Sabará, 22 de junho de 2023.

Alex Batista Pinto
Secretaria Municipal de Obras

