



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE AMOSTRAS-Elétrica

Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Processo Licitatório: Pregão Eletrônico P. I: Nº 24/2026 Nº5110/2025

Data da Avaliação: 20 de agosto de 2026

Data de Emissão do Relatório: 20 de agosto de 2026

Responsáveis Técnicos: Supervisor de Obras e Orçamentos (CFT: 72160390682), secretaria municipal de obras

1. Escopo e Diretrizes da Avaliação

O presente relatório tem por objetivo registrar os resultados da análise técnica de conformidade efetuada nas amostras de materiais elétricos, apresentadas pelas licitantes. A avaliação fundamenta-se nos requisitos mínimos de qualidade, desempenho e normas técnicas aplicáveis, conforme estabelecido no Termo de Referência do Edital.

2. Análise Técnica por Fornecedor e Lote

2.1. Fornecedor 01:Fornecedor 06: PIX LED COMERCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME

Lotes: 47, 48, 49, 50, 52 e 53

Item	Descrição do Material	Especificação Exigida/ Marca	Ensaio / Análise Realizada/ Marca	Parecer Técnico
47	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA - ME/EPP	Conforme Termo de Referência	Conforme Termo de Referência e amostras itens apresentados 45-51/MARCA IMAR	APROVADO
48	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA - ME/EPP	Conforme Termo de Referência	Conforme Termo de Referência e amostras itens apresentados 45-51/MARCA IMAR	APROVADO
49	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA	Conforme Termo de Referência	Conforme Termo de Referência e amostras	APROVADO



Item	Descrição do Material	Especificação Exigida/ Marca	Ensaio / Análise Realizada/ Marca	Parecer Técnico
	ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA - ME/EPP	Conforme Termo de Referência	itens apresentados 45-51/MARCA IMAR.	APROVADO
50	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA - ME/EPP	Conforme Termo de Referência	Conforme Termo de Referência e amostras itens apresentados 45-51/MARCA IMAR	APROVADO
52	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA - ME/EPP	Conforme Termo de Referência	Conforme Termo de Referência e amostras itens apresentados 45-51/MARCA IMAR	APROVADO
53	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL	Conforme Termo de Referência	Conforme Termo de Referência e amostras itens apresentados 45-51 /MARCA IMAR	APROVADO

2.8. Fornecedor 08: HG MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Item	Descrição do Material	Especificação Exigida/ Marca	Ensaio / Análise Realizada/ Marca	Parecer Técnico
58	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A - ME/EPP	Curva C, Cap. Interrupção 3kA, NBR IEC 60898-1. /MARCA TRAMONTINA-TAF	Certificação INMETRO válida. Dimensional e acoplamento em trilho DIN em conformidade/ TRAMONTINA-TAF	APROVADO

3. Relação Detalhada dos Itens Reprovados e Inconformidades Técnico-Formais

3.1. Item: 00/ Fornecedor 00:

4. Conclusão Técnica – Eletrica

4.1. Parecer Final

Diante dos testes visuais, dimensionais, elétricos e mecânicos efetuados, a comissão técnica conclui que os itens amostras/catalogados como




Sabará
Prefeitura Municipal

APROVADOS atendem integralmente às especificações do Termo de Referência.

Os licitantes que obtiveram parecer **REPROVADO** ou que **NÃO ENTREGARAM** as amostras necessárias, sugere-se que sejam desclassificados nos respectivos lotes/itens.

Sabara, 20 de agosto de 2026.



Wallace Antônio Ferreira
Supervisor de Obras e Orçamentos
CFT Nº: 72160390682

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Alex Charles Rodrigues

